

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 1400/052/2021

Federführung: 1400 Baureferat	Datum: 20.01.2021
Bearbeiter: Ottmar Zipperich	AZ:

Beratungsfolge:
Bau- und Umweltausschuss

Datum:
11.03.2021

Bezirkskrankenhaus Schloss Werneck, Ertüchtigung des Stromnetzes (Mittelspannung), Planungsauftrag technische Gebäudeausrüstung

Sachverhalt:

Am Bezirkskrankenhaus Schloss Werneck muss die Stromversorgung ertüchtigt werden, da das vorhandene System nicht mehr den normativen Vorgaben (VDE 0100, Gruppe 700 und 800) entspricht. Aktuell befinden sich die Niederspannungshauptverteilung (NSHV) bzw. die Gebäudehauptverteilung (GHV) zusammen mit der Allgemeinen Stromversorgung (AV) und der Sicherheitsstromversorgung (SV) in einem Raum. Nach den zu vor genannten Richtlinien ist jedoch eine räumliche Trennung zwischen AV und SV mittlerweile vorgeschrieben. Zur Umsetzung werden daher, neben den elektrotechnischen Arbeiten, auch bauliche Maßnahmen erforderlich.

Im Haushalt 2021 sind Planungskosten in Höhe von 200.000,00 Euro vorgesehen.

Für die Erstellung der HU-Bau und die Umsetzung müssen nun die weiteren Planungsleistungen vergeben werden. Die Verwaltung schlägt dafür, in Abstimmung mit dem BKH Werneck, das Büro Burmester aus Würzburg vor. Es hat bereits im Vorfeld eine entsprechende Machbarkeitsstudie erarbeitet. Hinsichtlich der Vertragskonditionen konnte die Honorarzone II, Mindestsatz, eine geringere Bewertung bei den jeweiligen Leistungsphasen sowie die volle Anrechnung der Machbarkeitsstudie ausgehandelt werden.

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss stimmt der Vergabe der Planungen für die Ertüchtigung des Stromnetzes (Mittelspannung) am Bezirkskrankenhaus Schloss Werneck an das Ing.-Büro Burmester zu.