

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 1400/116/2022

Federführung: 1400 Baureferat	Datum: 18.02.2022
Bearbeiter: Ottmar Zipperich	AZ:

Beratungsfolge:

Bau- und Umweltausschuss

Datum:

08.03.2022

König-Ludwig-Haus, Erneuerung der Energieversorgung für Sterilisation/OP und Küche mit Dampf; Genehmigung der HU-Bau

Sachverhalt:

Die vorhandenen Dampfkessel stammen aus dem Jahre 1982 und haben inzwischen das Ende ihrer Laufzeit erreicht. Die Kessel erzeugen Dampf, der an verschiedenen Stellen im Haus, wie zum Beispiel für die Sterilisation oder den Küchenbetrieb, benötigt wird. Eine zuverlässige Dampfversorgung ist also für den Krankenhausbetrieb essentiell.

Ein wirtschaftlicher Betrieb der Kessel ist nach der Laufzeit von ca. 40 Jahren nicht mehr gegeben. Problematisch gestaltet sich im laufenden Betrieb vor allem die Ersatzteil-Beschaffung für Verschleißteile bzw. notwendige Reparaturen. Weiterhin sind notwendige regelmäßige Prüfungen der Anlage durch die Überwachungsstellen (TÜV) nur mit höherem Aufwand möglich.

Derzeit ist bereits ein Teil der Kesselanlage aufgrund von fehlenden Ersatzteilen und Verschleiß nicht mehr funktionsfähig und außer Betrieb. Um den Krankenhausbetrieb zu gewährleisten ist es daher erforderlich, die Dampfkesselanlagen umgehend zu erneuern.

Die Kostenberechnung des Ing.-Büros Burmester endet mit 667.430,00 Euro brutto. Im Haushalt 2022 sind Mittel in Höhe von 451.000,00 Euro eingeplant. Auch der deutlich höhere Mittelbedarf wird vom König-Ludwig-Haus finanziert.

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss stimmt der HU-Bau für Erneuerung der Dampfkessel am König-Ludwig-Haus Würzburg zu.