

## Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 1400/127/2022

Federführung: 1400 Baureferat	Datum: 26.04.2022
Bearbeiter: Ottmar Zipperich	AZ:

**Beratungsfolge:****Datum:**

Bau- und Umweltausschuss

17.05.2022

### **BKH Schloss Werneck, Neustrukturierung des Stromnetzes (Mittelspannung); Genehmigung der HU-Bau**

**Sachverhalt:**

Auf dem Bezirksgelände Schloss Werneck muss die Stromversorgung ertüchtigt werden, da das vorhandene System nicht mehr den normativen Vorgaben entspricht. Aktuell befinden sich die Niederspannungshauptverteilung (NSHV) bzw. die Gebäudehauptverteilung (GHV) zusammen mit der Allgemeinen Stromversorgung (AV) und der Sicherheitsstromversorgung (SV) in einem Raum. Nach den genannten Richtlinien ist jedoch eine räumliche Trennung zwischen AV und SV mittlerweile vorgeschrieben. Zur Umsetzung werden daher, neben den elektrotechnischen Arbeiten, auch bauliche Maßnahmen erforderlich, die voraussichtlich in 6 Teilabschnitten erfolgen sollen.

Nachdem auch die Forensik davon betroffen ist können auch Mittel des Freistaats Bayern in Anspruch genommen werden. Der Antrag beim Amt für Maßregelvollzug wurde dem Grunde nach bereits gestellt.

Im Haushalt 2022 sind Mittel in Höhe von 900.000 € und eine VE von 2,5 Mio. Euro eingeplant.

Aufgrund der zu erwarteten Honorarsumme ist ein VgV-Verfahren unumgänglich.

**Beschlussvorschlag:**

Der Bau- und Umweltausschuss stimmt der HU-Bau für die Neustrukturierung des Stromnetzes (Mittelspannung) am BKH Schloss Werneck zu.