

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 1400/172/2023

Federführung: 1400 Baureferat	Datum: 17.02.2023
Bearbeiter: Ottmar Zipperich	AZ:

Beratungsfolge:
Bau- und Umweltausschuss

Datum:
14.03.2023

BKH Lohr a.Main, Erneuerung der Wärmeversorgung - Sachstand

Sachverhalt:

Die bestehenden Gaskessel aus dem Jahr 1988 müssen ausgetauscht werden. Im Hinblick auf die Klimaziele des Bezirks Unterfranken soll in diesem Zuge eine Kompletterneuerung der Heizungssystematik erfolgen. Das im Rahmen eines VgV-Verfahrens gewonnene Planungsbüro Zinßer aus Marktheidenfeld hat mittlerweile die notwendigen Unterlagen zusammengestellt. Diese werden nun beim AfMRV für eine grundsätzliche Bedarfsanerkennung bzw. Kostenerstattung eingereicht. Nach Rückmeldung des AfMRV können dann der Regierung von Unterfranken die Unterlagen zur fachlichen Billigung vorgelegt werden.

Durch die Erneuerung der Wärmeversorgung wird sich der Anteil erneuerbaren Energien im Wärmemix am Standort Lohr voraussichtlich auf über 80 % erhöhen. Dadurch können jährlich Treibhausgasemissionen in Höhe von ca. 850 Tonnen eingespart werden. Dies entspricht einer Emissionsminderung von über 30 % für das BKH Lohr bzw. von rund 8 % für den gesamten Bezirk Unterfranken.

Im Haushalt 2023 sind Mittel in Höhe von 1,5 Mio. Euro und eine VE von 3,5 Mio. Euro eingeplant.

Beschlussvorschlag:

Zur Kenntnisnahme.